



AIMAG SpA  
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola  
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005  
NUMERO VERDE 800 018 405  
www.aimag.it info@aimag.it  
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874  
REG. IMP. MO N. 00664670361  
COD. FISC. E P.IVA 00664670361  
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 21/03/2022

Prot. N. 1442

Reparto Reti TC – MN

PEC

Spett.le

**SUAP**

suap@pec.terredargine.it

Spett.le

**Comune di Carpi**

**Servizio Pianificazione Urbanistica**

comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it

Preg.mo

**Ing. Gian Battista Paltrinieri**

studioassociatopaltrinieri@pec.it

**OGGETTO: Conferenza di servizi “Parco Santa Croce” Carpi - allacciamento fognario acque reflue domestiche ed interferenze reti esistenti.**

Nulla osta tecnico

A seguito della documentazione pervenuta in data 07 marzo 2022 ed integrazione del 16 marzo per la convocazione in conferenza di servizi del 22 marzo, si rilascia nulla osta tecnico con le seguenti precisazioni e prescrizioni:

- 1) gli elaborati progettuali C.4 e C.8 prevedono un impianto fognario privato dedicato alle sole acque reflue domestiche dotato di allacciamento in pressione nella fognatura esistente in prossimità delle abitazioni di Via Meloni di Santa Croce;
- 2) dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici AIMAG, l'inizio dei lavori di collegamento alla pubblica fognatura ( tecnico.commerciale@aimag.it );
- 3) la tubazione in polietilene di allacciamento in pressione, dovrà collegarsi ad uno dei pozzetti di ispezione esistenti mediante foro con fresa a tazza ed idonea guarnizione;
- 4) per quanto la scrivente possa entrare nel merito del dimensionamento, si segnala l'opportunità di valutare l'ipotesi di convogliare in un unico impianto di sollevamento le condotte a gravità e prolungare la condotta di allacciamento fognario in pressione;
- 5) l'elaborato B.4 riporta le importanti tubazioni acquedotto e fognatura in pressione per le quali si conferma il diniego alla piantumazione come precisato nell'integrazione progettuale pervenuta il 15 marzo 2022;
- 6) l'esecuzione delle opere sono a cura e spese del Richiedente come la preventiva ricerca sottoservizi e l'ottenimento di atti autorizzativi.

Il referente AIMAG a Vostra disposizione è il P.I. Gianluca Albani - tel. 059 620658.

Distinti saluti.

Il Dirigente Servizio Idrico Integrato  
(P.I. Floriano Scacchetti)

